



Zarząd Powiatu
Rawskiego

**Do wiadomości
-wszyscy uczestnicy postępowania**

Data: 3.07.2020r.

Nasz znak: W.I. 7112.1.2020 RS

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:
Remontu drogi powiatowej nr 4108E Wałowice – Wilkowice

Pytanie 1. Czy Zmawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną oraz wszystkie ewentualne niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia, a także potwierdza, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?

Odpowiedź 1. Zamawiający ujął w SIWZ wszystkie dane niezbędne do realizacji zadania.
Nadmieniamy, że postępowanie dotyczy remontu drogi powiatowej a w takim przypadku nie ma konieczności załączania dokumentacji projektowej i technicznej.

Pytanie 2. W przypadku napotkania ewentualnych rozbieżności w zapisach poszczególnych elementów dokumentacji przetargowej prosimy o podanie hierarchii ich ważności.

Odpowiedź 2. STWiOR + Kosztorys ofertowy

Pytanie 3. Czy Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami na których będzie realizowana niniejsza inwestycja?


Odpowiedź 3. Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami na których będzie realizowana niniejsza inwestycja

Pytanie 4. Na jaką kategorię ruchu mają być zaprojektowane mieszanki mineralno-asfaltowe, które są przewidziane do realizacji niniejszego projektu?

Odpowiedź 4. Zamawiający informuje, że do realizacji niniejszego zadania należy zastosować mieszanki mineralno – asfaltowe, spełniające wymagania dla kategorii ruchu KR 1

Pytanie 5. Czy w ramach zamówienia należy wykonać ścinę poboczy?

Odpowiedź 5. Zamówienie nie wymaga ścinania poboczy

STAROSTA

Józef Matysiak

WICESTAROSTA

Jacek Otulak